

Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o.

Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej za rok 2016

Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej wyznaczone dla roku kalendarzowego 2016 na obszarze działania Elektrociepłowni Mielec Sp. z o.o.

Zgodnie §41 ust.3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. z 2007 roku Nr 93 poz. 623 z późniejszymi zmianami), Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o. przedstawia wartości wskaźników SAIDI, SAIFI, MAIFI za 2016 rok dotyczących czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej.

Wskaźniki	Typ przerwy	z uwzględnieniem przerw katastrofalnych	bez uwzględnienia przerw katastrofalnych
SAIDI	Planowane	125,22	125,22
	Nieplanowane	22,17	22,17
SAIFI	Planowane	0	0,04
	Nieplanowane	0	0,04
MAIFI		0	
Liczba obsługiwanych odbiorców	23		

W roku 2016 nie wystąpiły przerwy katastrofalne.

Informacja z dnia 13 marca 2017 r.