

Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej za rok 2024

Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej wyznaczone dla roku kalendarzowego 2023 na obszarze działania Elektrociepłowni Mielec Sp. z o.o.

Zgodnie §48 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2023 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. z 2022 r. poz. 819 z późn. zm.), Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o. przedstawia wartości wskaźników SAIDI, SAIFI, MAIFI za 2024 rok dotyczących czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej.

SAIDI (minuty/odbiorcę/rok)	dla przerw planowanych	3,61
	dla przerw nieplanowanych	8,33
	dla przerw nieplanowanych (z przerwami katastrofalnymi)	8,33
SAIFI (ilość przerw/odbiorcę/rok)	dla przerw planowanych	0,11
	dla przerw nieplanowanych	0,06
	dla przerw nieplanowanych (z przerwami katastrofalnymi)	0,06
MAIFI (ilość przerw)		0,00
Liczba obsługiwanych odbiorców stan na 31.12.2024		18

W roku 2024 nie wystąpiły przerwy katastrofalne.

Informacja z dnia 7 marca 2025 r.